

OŚG.0003.13.2024.W

Lębork 9.08.2024 r.

*Obs-BRM.0003 6 d. 2024*

URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU BIURO RADY MIEJSKIEJ		
WPEŁY	12 -08- 2024	NEŁO
ilość zał.	<i>525/2024</i>	
podpis	<i>[Signature]</i>	

**Pan  
Krzysztof Siwka  
Radny Rady Miejskiej  
w Lęborku**

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą niedrożności przepustów w rowie melioracyjnym wzdłuż ul. Spółdzielczej i przy ul. Gen Maczka informuję, że po dokonanej kontroli wymienionego rowu wzdłuż ul. Spółdzielczej do granic miasta na wysokości Betlejem stwierdzono przytkanie przepustów nieczystościami z okolicznymi placów budowy (deski, pojemniki plastikowe jak na załączonej fotografii). Rów ten przewidziany jest także do konserwacji w sezonie jesiennym na przełomie X-XI 2024 r.

Jednakże główną przyczynę w słabym spływie wody po dużych opadach należy upatrywać w wieloletnich zaniedbaniach w konserwacji Kanału Leśnickiego. Na wysokości granicy miasta (teren po dawnej stacji rozsączania osadów z drożdżowni) rów wzdłuż ul. Spółdzielczej (prowadzący wody opadowe z terenów Os. Sportowa i Jednostki Wojskowej) łączy się z rowem przy ul. Myśliwskiej (prowadzącym wody opadowe od tunelów kolejowych w ciągu ul. Wojska Polskiego i Słupskiej) i wpadają razem do Kanału Leśnickiego. Za utrzymanie stanu technicznego Kanału Leśnickiego opowiada PP Polskie Wody. Brak wieloletniej konserwacji oraz liczne przeszkody w formie tam i siedlisk budowanych przez bobry znacznie spowalniają spływ wody opadowej w wyżej położonych terenach miejskich. Po 20 sierpnia br. mamy dokonać wspólnego przeglądu z przedstawicielami Terenowego Oddziału Wód Polskich w celu wymuszenia i przyspieszenia konserwacji Kanału Leśnickiego.

Z poważaniem  
Z up. BURMISTRZA

*Krzysztof Król*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział OŚG-ZM a/a

*[Handwritten signature]*